



**Saybolt**  
A ONE LABORATORY CENTRE

Внимание: г-на Нахбаров А.Б.

Отчет № 28081/00118001/11  
Дата окончания инспекции 25.01.2011  
Образец представлен как МАЗУТ- НЕФТЯНОЙ

### Отчет о результатах испытания

Наименование объекта	Информация отсутствует
Образец представлен как	Мазут нефтяной
Образец отобран (кем)	Предоставлен клиентом
Маркировка образца	Информация отсутствует
Место отбора	Информация отсутствует
Дата отбора образца	Информация отсутствует
Испытания закончены	25.01.2011
Номер пломбы	Не опломбирована
Количество образца	1 x 3 л

Показатель	Единицы	Метод	Результат
Плотность при 20 град С	кг/м3	ГОСТ 3900	913
Вязкость кинематическая при 50 оС	мм2/с	ГОСТ 33	53.15
Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	0.092
Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	Следы
Массовая доля серы	%	ГОСТ Р 51947	0.415
Температура вспышки в закрытом тигле	оС	ГОСТ 6356	106
Температура текучести	оС	(*)ASTM D 97	Плюс 30

(\*) - Анализ был выполнен без предварительного 24 часового выдерживания.

**Примечание:**

При оценке указанных выше результатов анализов применимы нормативы точности определения. Для сопоставления результатов испытаний с аналогичными спецификациями ASTM и IP на соответствующий продукт, пожалуйста, обращайтесь к стандартам ASTM D 3244 (кроме анализа RFG) и IP 367.

Зав. лабораторией Туапсинского филиала  
ИЦ «Сейболт» ЗАО «Петролеум Аналитикс»

Молешко Ирина Александровна

